Székhely: 1181 Budapest, Üllői út 423.
Cégjegyzékszám: 01-10-043324
Adószám: 12238051-2-43

XVIII. KERÜLET NONPROFIT ZRT
Jó kezekben!

Fax: 292-3233
Honlap: www.varosgazda18.hu
E-mail: varosgazda@varosgazda18.hu

Jóváhagyom:

2018 ÁPR 25.

Banyár László
vezérigazgató
Városgazda XVIII. kerület
Nonprofit Zrt.

Szabóné dr. Pribek Erzsébet
ügyvezető
TH18 Létesítménygazdálkodási Kft.

Banyár László
ügyvezető
Projekt18 Beruházó és Szolgáltató Kft.

Banyár László
ügyvezető
Városgazda Utánpótlás Akadémia
Nonprofit Kft.

Werner Péter József
vezérigazgató
Városrehabilitáció 18 Zrt.

VÁROSGAZDA XVIII. KERÜLET NONPROFIT ZRT. ÉS KAPCSOLÓDÓ TÁRSASÁGAINAK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

Készítette

PETRÓ TIB.
MV. TECHN. PTA0113
TŰZV. SZERV PTA0008
ADY OKTVET PLT''

Dr. Petró Tibor
Diploma: PTA 008348

2018.

T E L E P H E L Y E K

Műszaki és Városüzemeltetési divízió: 1182 Budapest, Péterhalmi út 5. Tel: +361 290-7142 **Intézmény-üzemeltetési divízió:** 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 16. Tel: +361 295-4556, **Vagyongazdálkodási divízió:** 1181 Budapest, Baross u. 7. Tel: +361 297-4462. **Sport, rendezvény és média divízió:** (Bókay-kert) 1181 Budapest, Szélmalom u. 33. Tel: +361 292 3314, +361 297-4973 **Park Uszoda:** 1181 Budapest, Városház u. 40. Tel: +361 290-6955 **Kastélydombi Uszoda:** 1182 Budapest, Nemes u. 56. Tel: +361 290-6965 **Deák Ferenc „Bamba" Sportcentrum:** 1183 Budapest, Thököly út 5. Tel: +361 291-0535 **Pestszentimrei Sportkastély:** 1188 Budapest, Kisfaludy u. 33/c. Tel: +361 297-3018, **Vilmos Endre Sportcentrum:** 1185 Budapest, Nagytalanta u. 25. Tel: +361 297-0606

II. FEJEZET
TŰZVÉDELMI SZERVEZET
A tűzvédelmi szervezet felépítése, működése, finanszírozása
3. §

(1) A tűzvédelmi szervezet felépítése a következő:

a) a tűzvédelmi szervezetet a **vezérigazgató** irányítja;

(2) az egyes magasabb vezetők (divízióvezető) alárendeltségébe tartozó szervezeti egységeknek együttesen egy **tűzvédelmi megbízottja** van - akit az érintett vezetők javaslata alapján a tűzvédelmi feladatok ellátásával a vezérigazgató bíz meg -, a tűzvédelmi megbízottak a tűzvédelmi referens szakmai felügyelete alatt állnak.

(3) Az VG 18 N. Zrt. tűzvédelmi tevékenysége során, egyes szakmai feladatok ellátására külső vállalkozás (továbbiakban: **tűzvédelmi szolgáltató**) szolgáltatását veheti igénybe, polgári jogi jogviszonyban.

(4) Az VG 18 N. Zrt. tűzvédelmi feladatainak működési költségei, valamint az egyéb tűzvédelmi feladatok végrehajtásához szükséges költségek az VG 18 N. Zrt. éves pénzügyi költségtervében szerepelnek.

A vezérigazgató tűzvédelmi feladatai
4. §

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata szerint az VG 18 N. Zrt. tűzvédelméért, az egészséges és biztonságos munkafeltételek megteremtéséért a vezérigazgató a felelős.

(1) Az VG 18 N. Zrt. szervezeti és működési szabályzata alapján ellátja az VG 18 N. Zrt.-re vonatkozó tűzvédelmi feladatok meghatározását, szabályozását, a tűzvédelmi tevékenység irányítását, a tűz- és a vagyonvédelem szervezését, a tűzmegelőzés fokozásának, a tűzvédelem fejlesztésének feladatait, ezek végrehajtását és ellenőrzését.

(2) Gondoskodik az VG 18 N. Zrt. tűzvédelmi tevékenysége szakmai felügyeletéről és irányításáról, valamint az VG 18 N. Zrt. területére érvényes tűzvédelmi szabályzat kidolgozásáról és annak mindenkor naprakész állapotban tartásáról.

(3) Gondoskodik a felügyeletet ellátó tulajdonos önkormányzat, illetve a tűzvédelmi hatóság által tartott ellenőrzéseken, szemlén intézkedésre jogosult megbízottjával történő képviseletéről, valamint a hatóságokkal, felügyeleti szervekkel történő kapcsolattartásról.

(4) A HR osztály útján a tüzesményekről jelentést készít, melyet megküld a hatóság részére.

A divízióvezetők, létesítményi tűzvédelmi felelősök tűzvédelmi feladatai
5. §

(1) A tűzvédelmi feladatok ellátásában napi szinten közreműködnek.

(2) Állandó kapcsolatot tartanak a tűzvédelmi szolgáltatóval.

(3) A tűzvédelmi szolgáltató által végzett ellenőrzések által feltárt hiányosságainak megszüntetése érdekében saját hatáskörében intézkednek, jelzik a problémát az IÜD felé.

VC

szolgáltatónak, valamint a vezérigazgatónak.

(17) A divízióvezetők vezetők a vezetésük alá tartozó területen a tűzvédelmi ellenőrzés lehetőségét kötelesek biztosítani.

(18) A divízióvezetők az alárendelt szervezeti egységeik tekintetében - a létesítményi tűzvédelmi felelős, és szolgáltató iránymutatása alapján - kiadják az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges engedélyt, és ellenőrzik az abban foglaltak végrehajtását.

(19) A létesítményi tűzvédelmi felelősök gondoskodik arról, hogy a zárható helyiségeket nyitó kulcsok azonosító számozással legyenek ellátva, amelyeket épületenként, telephelyenként egy helyen elzárva kell tartani és az azonosító számokhoz tartozó helyiség funkciókat mutató naprakész kimutatást vezetni.

(20) A tűzvédelmi felelős tűz- vagy robbanásveszélyes gép, berendezés, technológia, anyag stb. bevezetése, alkalmazása előtt gondoskodni köteles a szükséges tűzvédelmi vizsgálati eredmények beszerzéséről, a használat szabályainak megállapításáról.

A tűzvédelmi szolgáltató feladatai

6. §

(1) Ellátja a tűzvédelmi célú műszeres vizsgálatok, időszakos biztonságtechnikai felülvizsgálatok felügyeletét, továbbá szükség esetén javaslatot tesz a különböző vizsgálatok elvégeztetésére.

(2) Elvégzi az VG 18 N. Zrt. alkalmazottainak ismétlődő tűzvédelmi oktatásait, részt vesz a kiürítési, mentési, tűzriadó, és tűzoltási gyakorlatok szervezésében.

(3) Folyamatosan aktualizálja a tűzvédelmi szabályzatot.

(4) Megtartja a tűzvédelmi tárgyú hibafeltáró szemléket, azokról jegyzőkönyvet vesz fel, szükség szerint intézkedési tervet készít, a végrehajtáshoz szakmai tanácsokat ad.

(5) Tájékoztatást ad az VG 18 N. Zrt.-t érintő új tűzvédelmi szakmai előírásokról (jogszabályok, irányelvek, stb.), azok változásáról.

(6) Ellátja a tűzvédelmi hatóságok felé az VG 18 N. Zrt. képviseletét, melynek során, javaslatokat tesz a megkeresések előkészítésében, szükség esetén a hatósági szemléket megszervezi, azokon szakértőjével részt vesz, elkészíti az időszakos jelentéseket.

(7) Közreműködik az egyes munkahelyek tűzvédelmi eszközeinek beszerzésében, javaslatot tesz eszközök beszerzésére.

(8) Új beruházás esetén szakmai tanácsod ad, felkérésre részt vesz a létesítéshez kötődő tűzvédelmi tárgyú szemlén.

(9) A szolgáltató, a tűzvédelmi szakágazatban foglalkoztatottak képesítési követelményéről szóló jogszabályban meghatározott felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel kell, hogy rendelkezzen.

VG 18 N. Zrt. dolgozói és az egyéb jogviszony alapján, a VG 18 N. Zrt. területén tartózkodószemélyek tűzvédelmi feladatai

7. §

(1) Tevékenységüket úgy kötelesek végezni, hogy az adott területen a veszélyhelyzetek

másolatát,

- Villámvédelmi mérés jegyzőkönyv másolatát,
- Kémények felülvizsgálati okmányai másolatát,
- Tűzvédelmi ellenőrzések, határozatok egy-egy példányát, amelyet 10 évig meg kell őrizni.
- Tűzvédelmi üzemeltetési naplót a különböző tűzvédelmi megoldások időszakos üzemeltetői, karbantartói ellenőrzéseiről, felülvizsgálatairól, karbantartásairól.

III. FEJEZET
TŰZVÉDELMI OKTATÁS, VIZSGÁZTATÁS, TOVÁBBKÉPZÉS
A tűzvédelmi oktatás általános szabályai

9. §

(1) A tüz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló többször módosított 1996. évi XXXI. törvény 19. § (2) bekezdése szerint a jogi személyek kötelesek gondoskodni arról, hogy alkalmazottaik a jogszabályokban meghatározott előírások szerint végezzék a tevékenységüket vagy a létesítmény, építmény, helyiség igénybe vevői a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat megismerjék és megtartsák.

(2) Az az alkalmazott, aki a munkaköréhez szükséges tűzvédelmi ismerettel nem rendelkezik, - annak megszerzéséig - az adott tevékenységgel nem foglalkoztatható.

(3) Valamennyi alkalmazott köteles elsajátítani a munkatevékenységi köréhez szükséges tűzvédelmi ismereteket, a tüz esetén végzendő feladatokat a munkába állás előtt, majd rendszeres oktatás keretén belül bővíteni ismereteit.

(4) Az oktatás elvégzéséhez szükséges feltételeket (dolgozó megjelenését, oktatási anyag stb.) a munkáltatói jogkör gyakorlója a HR osztály és a tüzvédelmi szolgáltató útján köteles biztosítani.

(5) A tüzvédelmi oktatásnak az alábbi témaköröket kell átfognia:

- a tűzvédelmi szabályzatban és a tűzriadó tervben foglaltat;
- a munkahelyi és a munkafolyamatok tüzveszélyességét;
- a megelőző tüzvédelmi rendelkezésekre és használati előírásokat;
- a tűzjelzés módját;
- a tűz esetén követendő magatartás szabályait;
- a riasztási, továbbképzési és oktatási feladatokat;
- a munka befejezésekor szükséges tüzvédelmi teendők ismertetését (áramtalanítás, tüzre utaló körülmények pld. égő cigaretta eloltása, stb.)
- az elektromos berendezések biztonságos használatának ismertetését;
- a dohányzási előírásokat;
- az alkalomszerű tüzveszélyes tevékenység előírásainak ismertetését;
- az anyagtárolás, raktározás, tárgyak elhelyezése, öltözők használatát;
- a tüzoltó készülékek és eszközök kezelését és használatát, valamint
- a tűzvédelmi szabályok, előírások megszegésének következményeit.

(6) Az oktatáson elhangzottak betartását az oktatásban részt vett személy aláírásával

Ismétlődő tűzvédelmi oktatás

12. §

(1) Az alkalmazottat évenként ismétlődő, munkakörének megfelelő tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni, amelynek célja a már elsajátított ismeretek felelevenítése és a változások, új felszerelések megismertetése.

(2) Az oktatás végrehajtása a tűzvédelmi szolgáltató, míg annak megszervezése a létesítményi tűzvédelmi felelős és a HR osztály feladata. Az oktatásokat a 2. számú függelék szerint kell dokumentálni.

(3) Irodai munkavégzés esetén az ismétlődő tűzvédelmi oktatást az VG 18 N. Zrt. elektronikus formában biztosítja, egyúttal biztosítja a tűzvédelmi szolgáltatóval történő folyamatos konzultációs lehetőséget.

Tűzvédelmi szakvizsga

13. §

(1) Meghatározott foglalkozási ágakban, illetőleg munkakörökben csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy foglalkoztatható.

(2) Szakvizsgával kell rendelkeznie annak a vezetőnek is, aki a TSZ 3. számú függeléke szerint meghatározott tevékenységet végzők munkáját közvetlenül irányítja.

(3) A sikeres szakvizsgáról az oktatásszervező a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló rendeletben meghatározott bizonyítványt állít ki, ami a szakvizsga napjától számított 5 (öt) évig érvényes.

(4) A szervezeti egységeknél jelentkező tűzvédelmi szakvizsga igény felméréséről a divízióvezető vagy az általa megbízott személy gondoskodik. Az oktatásszervező felkéréséről és az oktatás, egyúttal a vizsga végrehajtásról a HR osztály javaslatára (tűzvédelmi szolgáltatójának bevonásával) a vezérigazgató intézkedik.

IV. FEJEZET
ANYAGOK TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYAI

14. §

Az anyagokat tűzvédelmi jellemzőjük - és egyéb körülmények - alapján három tűzveszélyességi osztályba (robbanásveszélyes, tűzveszélyes, és nem tűzveszélyes) soroljuk. Az egyes munkahelyeken állandóan, vagy alkalomszerűen tárolt, felhasznált anyagok tűzveszélyességi osztályának ismerete a létesítmény területén dolgozók számára elengedhetetlen feltétele a tűzvédelmi használati szabályok megtartásához.

V. FEJEZET
TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYOK, ELŐÍRÁSOK

A használatra vonatkozó általános tűzvédelmi szabályok, előírások

(1) Az VG 18 N Zrt. építményeit, építményrészeit (helyiséget, tűzszakaszt), a vegyes rendeltetésű épületet csak a használatbavételi (üzemeltetési, működési, telephely) engedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően

hatékonyan[1] szellőztetett helyiségben szabad használni, ahol egyidejűleg gyújtóforrás nincs.

(13) Ha robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag robbanásveszélyes állapotban fordul elő az VG 18 N. Zrt. helyiségében olyan ruha, lábbeli és eszköz nem használható, amely gyújtási veszélyt jelenthet.

(14) Olajos, zsíros munkaruha, védőruha csak fémszekrényben helyezhető el.

(15) Ahol jogszabály önműködő csukószerkezet alkalmazását írja elő (pl. tűzgátló, füstgátló ajtók), ott az ajtót csukva kell tartani. Ha ez üzemeltetési okokból nem lehetséges, vagy a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag robbanásveszélyes állapotban fordul elő, akkor a nyitva tartás ideje alatt állandó helyszíni felügyeletről kell gondoskodni, vagy biztosítani kell, hogy az ajtó tűzjelző jelére csukódjon.

(16) Ha robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag robbanásveszélyes állapotban fordul elő az VG 18 N. Zrt. helyiségében, azt a bejárati ajtón és a helyiségben is jól látható felirattal kell jelezni.

(17) A nyilvános távbeszélő készülékek mellett, illetve a porta helyiségekben a tűzoltóság hívószámát (105), vagy az egységes segélyhívó számát (112) jól láthatóan fel kell tüntetni.

(18) Robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó gázt, gőzt vagy I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot, az ilyen anyagot oldott állapotban tartalmazó szennyvizet, valamint vízzel vegyi reakcióba lépő, robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes osztályba tartozó gázt fejlesztő anyagot a közcsatornába vagy a szikkasztóba bevezetni, leengedni tilos.

(19) Abban a létesítményben, ahol a szenny- és csapadékvíz I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot tartalmazhat, a csatornahálózatot berobbanás ellen - az üzemeltetés zavartalanságának biztosításával - vízzárral szakaszokra kell bontani.

Az ellenőrzés, felülvizsgálat, karbantartás általános szabályai

21. §

(1) A létesítményi tűzvédelmi felelősök a VG 18 N. Zrt. létesítményeiben létesített egyes műszaki megoldások időszakos üzemeltetői ellenőrzéseit elvégzik. Az IUD divízióvezetője köteles az időszakos felülvizsgálatokat, karbantartásokat tervezni, annak igényét saját hatáskörben, illetve szükség esetén a HR osztályvezetővel közösen a beszerzésre vonatkozó szabályok figyelembevételével végrehajtani. Az egyes műszaki megoldások időszakos ellenőrzését, felülvizsgálatát, karbantartását tűzvédelmi üzemeltetési naplóban kell rögzíteni, melyek megőrzése - a tűzvédelmi irattartóval együtt - a létesítményi tűzvédelmi felelősök feladata.

(2) Az érintett műszaki megoldás rendkívüli felülvizsgálatáról, és a hibák kijavításáról az annak elvégzésére okot adó körülmény vagy hiányosság tudomására jutása után azonnal, egyéb esetben legfeljebb 10 munkanapon belül kell gondoskodni, ha:

- az érintett műszaki megoldás nem töltötte be tűzvédelmi rendeltetését tűzeset, tűzriadó gyakorlat vagy egyéb esemény során, vagy;
- az érintett műszaki megoldás nem alkalmas a tűzvédelmi rendeltetésének megfelelő

---

[1] hatékony szellőzés: az adott térben a szellőzés biztosítja, hogy az égető gázok, gőzök, porok koncentrációja ne érje el az alsó robbanási határérték 20%-át.

ideiglenes jelleggel sem szabad.

(2) Az VG 18 N. Zrt. épületei menekülésre számításba vett közlekedőin[2], lépcsőházaiban robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok nem helyezhetőek el. Ez alól kivételt képeznek a beépített építési termékek és biztonsági jelek, valamint azok az installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok és egyéb, nem tárolásra szolgáló tárgyak, amelyek az elhelyezéssel érintett fal vagy a padló felületének szintenként legfeljebb 15%-át fedik le.

(3) Az VG 18 N. Zrt. épületei füstmentes lépcsőházaiban nem helyezhető el robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyag a biztonsági jelek kivételével.

(4) A menekülésre számításba vett közlekedőkben, nem füstmentes lépcsőházakban és a pinceszinti helyiségekben elhelyezett installációk, dekorációk, anyagok a hő- és füstelvezetés hatékonyságát nem ronthatják.

(5) Az VG 18 N. Zrt. épületeiben állandó, vagy eseti jelleggel kialakított, kiadott 50 fő feletti befogadóképességű, a zenés, táncos rendezvények tartására szolgáló helyiségben csak égéskésleltetett, lángmentesített dekorációk, vagy akkreditált laboratórium által igazolt, a vonatkozó műszaki követelmény szerinti 1-es osztálynak megfelelő függönyök alkalmazhatóak.

(6) Az VG 18 N. Zrt. létesítményei menekülési útvonalait (kapubejárók, folyosók, lépcsők, lépcsőházak, kijáratok, vészkijáratok, vészlétrák) teljes szélességben szabadon kell hagyni, nem szűkíthetők le.

(7) Üzemelés ideje alatt a helyiségek kijáratát, vészkijáratát kulccsal vagy retesszel bezárni nem szabad, (ideiglenesen az ajtóban tartva)

(8) A munkaidő befejezése után, tanítási és/vagy üzemszünetben a helyiségek kulcsait azonosító jellel ellátva annak tároló helyén (pl. portán) kell tartani, hogy tűz esetén az oltásban résztvevők könnyen hozzáférhessenek.

(9) Amennyiben a létesítés időszakában ez még követelményként nem jelentkezett, a helyiségek vészkijáratai mellett, illetve a menekülési útvonalakon - lehetőség szerint - utánvilágító biztonsági jelekkel kell megjelölni a szabadba, vagy védett térbe való menekülés útvonalát.

(10) Az VG 18 N. Zrt. épületeiben beépített tűzszakaszokat, füstszakaszokat lezáró, vagy más, a menekülési útvonalakon található nyílászárók használhatóságáról gondoskodni kell. A szerkezet mindenkor feleljen meg a biztonsági követelményeknek. A tűzgátló ajtók üzemszerű működését havonta üzemeltetői ellenőrzéssel, míg 6 havonta felülvizsgálattal, karbantartással kell biztosítani. A füstgátló ajtók üzemszerű működését 3 havonta üzemeltetői ellenőrzéssel, míg 6 havonta jogosult személy általi felülvizsgálattal, karbantartással kell biztosítani. Az ellenőrzések elvégzésétől a létesítményi tűzvédelmi felelős gondoskodik. Az ellenőrzés elvégzését az üzemeltetési naplóban a 4. számú függelékben található minta szerint írásban rögzíteni kell.

(11) Az ellenőrzés, felülvizsgálat, karbantartás, mérés során tapasztalt hiányosságokat, hibákat soron kívül javítani, javíttatni, és a javítás elvégzését írásban igazolni kell.

---

2 Menekülési útvonal: a létesítmények Tűzriadó Tervének kiürítési számításában és azok rajzos mellékletében megjelölt olyan közlekedők, lépcsőházak melyek a kiürítés második szakaszaként vannak figyelembe véve

kell szerelni.

(6) A használat során a villamos berendezés és éghető anyag között olyan távolságot kell tartani, hogy tűz ne keletkezhessen.

(7) Villamos kivitelezési és karbantartási munkát a vonatkozó jogszabályok, szabványok, szabályzatok, stb. figyelembevételével az előírt képesítéssel rendelkező szakember végezhet (aki az általa végzett munkáról javítási, szerelési nyilatkozatot köteles adni).

Villám elleni védelem

24. §

(1) A hatályos OTSZ szerint a tervezés, kivitelezés, és a felülvizsgálat szempontjából normaszerinti és nem norma szerinti villámvédelmi berendezés különböztethető meg. Norma szerinti az épületen a villámvédelmi berendezés, ha az építési engedélyezési eljárását már a - hatályon kívül helyezett - 28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel kiadott OTSZ hatályba lépése után kezdeményezték, és így annak tervezése, kivitelezése, felülvizsgálata, karbantartása meg kell, hogy feleljen a vonatkozó műszaki követelménynek[3], vagy azzal legalább egyenértékű biztonságot nyújt.

Nem norma szerinti, a fenti időpont előtt tervezett, kivitelezett villámvédelmi berendezés.

(2) Azon VG 18 N. Zrt. épületei esetében, melyeken norma szerinti villámvédelmi berendezést létesítettek - kivéve ha jogszabály másként nem rendelkezik -,

- LPS I és LPS II osztály esetén legalább háromévenként,
- egyéb esetben legalább hatévenként, tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgáltatni, és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határnapig meg kell szüntetni, melyek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.

(3) A tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni. A villámvédelmi berendezés felülvizsgálatára és abban érdemi munka folytatására csak a „villámvédelem időszakos felülvizsgálója", szakképesítéssel rendelkező, a vonatkozó jogszabályban meghatározott képesítésű személy jogosult.

(4) A felülvizsgálatról jegyzőkönyvet és annak alapján minősítő iratot kell készíteni, aminek tartalmát a vonatkozó jogszabály határozza meg.

(5) A nem norma szerinti, meglévő villámvédelmi berendezés időszakos felülvizsgálatát a létesítéskor érvényben lévő vonatkozó műszaki követelménynek (pl: MSZ 274-es szabványsorozat) megfelelően kell végezni.

(6) A nem norma szerinti villámvédelmi berendezést, ha a jogszabály másként nem rendelkezik tűzvédelmi szempontból

- a 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, tárolási alaprendeltetésű építmény vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként,
- egyéb esetben legalább 6 évenként,

felül kell vizsgáltatni és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határnapig meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.

Az érvényben lévő műszaki követelmény jelenleg az MSZ EN 62305 és szabványa

MC

- a közszolgáltatásért járó díjat megfizetni.

(6) Azon VG 18 N. Zrt. létesítményeiben, ahol a tüzelőberendezés oktatási, szállás jellegű, vagy egyéb közösségi térben, vagy vele légtérösszeköttetésben lévő helyiségben van, a vonatkozó műszaki követelményeknek[4] megfelelő szén-monoxid-érzékelő berendezés használata fontos szempont.

Tüzelő-fűtőberendezések használati szabályai

27. §

(1) Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő- és fűtőberendezés használható.

(2) A robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó gázzal, és az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékkal üzemeltetett tüzelő-, illetőleg fűtőberendezés, készülék működtetése alatt, meghatározott kezelési osztálynak megfelelő felügyeletről kell gondoskodni.

(3) A tüzelő-, fűtőberendezés felügyelete csak a berendezés működését ismerő és arra alkalmas személyre bízható.

(4) A szilárd tüzelőanyag-üzemelésű tüzelő- és fűtőberendezést csak szilárd tüzelő- vagy engedélyezett begyújtó anyaggal szabad begyújtani és üzemeltetni.

(5) A tüzelő- és a fűtőberendezés, az égéstermék-elvezető, valamint a környezetében levő éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt.

Hő- és füstelvezető berendezések használati szabályai

28. §

(1) Az VG 18 N. Zrt. létesítményeiben létesített hő- és füstelvezető rendszereket (füstelvezető, légpótló szerkezeteket, füstelszívó, légpótló ventilátorokat, füstmentesítő ventilátorokat, füstcsappantyúkat, zsalukat, és a füstgátló nyílászárókat) 3 havonta üzemeltetői ellenőrzéseknek, 6 havonta felülvizsgálatoknak, karbantartásoknak kell alávetni.

(2) Az időszakos ellenőrzések, karbantartások esedékességének figyelemmel kísérése a létesítményi tűzvédelmi felelős felelőssége.

(3) A rendszerek ellenőrzésének, felülvizsgálatának, karbantartásának tapasztalatait a TSZ 4. számú függelék szerinti üzemletetési naplóba kell rögzíteni, a tapasztalt hiányosságokat meg kell szüntetni.

(4) A természetes és a gépi füstelvezető, légpótló, valamint a füstmentesítést biztosító nyílások nyílászáróinak szabad mozgását folyamatosan biztosítani kell, és e nyílásokat eltorlaszolni tilos. Az erre figyelmeztető tartós, jól észlelhető és olvasható méretű feliratot a nyílászárón vagy a nyílás mellett el kell helyezni.

(5) Az installációk, dekorációk, anyagok nem csökkenthetik a füstelvezetéshez, légpótláshoz szükséges nyílásfelületet, nem korlátozhatják a hő és füst elleni védelem

---

4 jelenleg az MSZ EN 50291-1 szabvány

a) A szükséges tűzoltó készülék mennyiségét az alábbiak szerint kell készenlétbe helyezni

Tehergépkocsi, mezőgazdasági vontató, lassú jármű		
Engedélyezett össztömeg (kg)	*Porral oltó*	*Helyettesíthetőség*
> 3500-12000	*1 db, 6 kg*	*1 db, 13A és 89B*
> 12000-24000	*1 db, 12 kg*	*1 db, 34A és 144B*
24000 felett	*2 db, 12 kg*	*2 db, 34A és 144B*

Autóbusz		
Befogadó képesség (fő)	*Porral oltó*	*Helyettesíthetőség*
30-ig	*1 db, 3 kg*	*1 db, 5A és 34B*
31-100	*1 db, 6 kg*	*1 db, 13A és 89B*
100 felett	*1 db, 12 kg vagy 2 db, 6 kg*	*1 db, 34A és 144B vagy 2 db 13A és 89B*

b) Éghető folyadékot, éghető gázt szállító teherjárművön az egyébként szükséges tűzoltó készülék kétszeresét kell készenlétben tartani. A 3500 kg megengedett legnagyobb összsúly alatti, éghető folyadékot szállító tehergépkocsin 2 db 6 kg-os (ill. ezzel egyenértékű oltásteljesítményű) porral oltó tűzoltó készüléket kell elhelyezni. Az éghető folyadékot, vagy éghető gázt szállító tartálykocsit legalább 2 db 12 kg-os (ill. ezzel egyenértékű oltásteljesítményű) porral oltó tűzoltó készülékkel kell ellátni.

c) Tűzveszélyes környezetben csak olyan gépjárművet szabad működtetni, illetőleg a gépjármű az éghető anyagot csak olyan távolságra közelítheti meg, hogy az égéstermék, s annak elvezető csöve gyújtási veszélyt ne jelentsen.

d) Az éghető folyadékot vagy gázt szállító tartálykocsinál - minden töltés és lefejtés után közvetlenül - a gépkocsi vezetője, illetve a lefejtést, töltést végző személy köteles ellenőrizni és biztosítani a tartályok csepegés- és szivárgásmentességét.

e) Éghető folyadékot és gázt szállító gépjárművet csak erre a célra létesített külön gépjárműtároló helyiségben, vagy tárolóhelyen, illetőleg más gépjárművektől elkülönítve szabad elhelyezni úgy, hogy azok bármelyike a többi gépjármű mozgatása, vagy tolatás, fordulás nélkül kiállhasson. A jármű villamos-berendezését feszültségmentesíteni kell. Amennyiben a szállítótartályban nincs éghető anyag (kitisztított), a külön tárolóhelytől el lehet tekinteni.

f) Szigorúan tilos gépjárműveknél, munkagépeknél, stb. túlbiztosítást alkalmazni, biztosítékot talpalni. Gépjárműveknél a karbantartási, javítási munkák során különös gondot kell fordítani az elektromos berendezések ellenőrzésére, a szükség szerinti javítására. Az ellenőrzés terjedjen ki a vezetékek és fogyasztók szoros csatlakozására, szigetelések épségére, azok mozgásmentes rögzítésére, az akkumulátor helyes elhelyezésére. A szerelőlámpát (stecklámpát) csak szabványos, szerelésben, burával és védőkosárral ellátva, 24 V feszültségről szabad használni.

(10) Az állványos vagy rakodólapos raktározás esetén a - ha az a)-c) pontokban meghatározott szélesség nem biztosítható - technológia szerinti, a tűzvédelmi hatósággal egyeztetett szélességű utat kell biztosítani.

(11) Az üzemi és raktárhelyiségben - a 400 m^2-nél kisebb alapterületű helyiség és az állványos raktározás kivételével - a 2,4 méteres és annál szélesebb utak széleit jól láthatóan meg kell jelölni. Nem kell megjelölni azokat az utakat, amelyeket sík határol.

(12) Ipari, mezőgazdasági, tároló létesítményben való raktározás, tárolás esetén:

a) 200 m2 feletti tároló helyiség födém- vagy tetőszerkezete, valamint a tárolt anyag között legalább 1 méter távolságot kell biztosítani,

b) a helyiségben tárolt anyag tárolási magassága nem haladhatja meg a füstkötény alsó síkjának vonalát, kivéve, ha már létesítéskor ettől eltérő tárolás engedélyezése történt vagy számítással igazolható az eltérő tárolás.

c) a tárolt anyag és a füstkötény függőleges síkja között 1 méter távolságot kell tartani.

Tűzvédelmi eszközök, felszerelések, tűzjelző-, és oltóberendezések általános használati szabályai

Hordozható tűzoltó készülékek

30. §

(1) Az VG 18 N. Zrt. létesítményeiben hordozható tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani:

a) az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként,

b) a TSZ-ben előírt esetekben,

c) jogszabályban meghatározott esetekben az alábbiak szerint:

Önálló rendeltetési egység vagy szabadtér alapterületig m^2	Általános esetben a szükséges készenlétben tartandó Oltóanyag Egység (OE) mértéke (OE-t kielégítő tűzosztály)	Robbanásveszélyes anyag tárolása
50	2 (8A, 34B)	6
100	3 (8A, 55B)	9
200	4 (13A, 70B)	12
300	5 (13A, 89B)	15 (55A, 233B)
400	6 (21A, 113B)	18
500	7	21
600	8	24
700	9 (27A, 144B)	27
800	10 (34A, 144B)	30
900	11	33
1.000	12 (43A, 183B)	36
minden további 250	+2	+6

és dátumát,

e) a tűzoltó készülékek ellenőrzését vagy karbantartását végző személy nevét és aláírását.

Fali tűzcsapok

31. §

(1) Az VG 18 N. Zrt. létesítményeiben lévő fali tűzcsapokat 6 havonta üzemeltetői ellenőrzésnek, míg évente jogosult személy által - műszaki követelmények szerint - végzett felülvizsgálatnak, karbantartásnak kell alávetni.

(2) Az ellenőrzési idők esedékességét a létesítményi tűzvédelmi felelős felügyeli, és jelzi a végrehajtásért felelős felülvizsgálónak.

(3) A fali tűzcsapszekrényekben használt ún. alaktartó tömlőket és a lapos nyomótömlőket 5 évente nyomáspróbának kell alávetni, amelyet a tömlőkön kell jelölni.

(4) A fali tűzcsapokat jól láthatóan utánvilágító, vagy világító biztonsági jellel kell jelölni.

(5) A fali tűzcsapokról a felülvizsgálónak a 4. számú függelék szerinti formában nyilvántartást, az ellenőrzésekről, felülvizsgálatokról, karbantartásokról az ellenőrzést végzőnek, a felülvizsgálónak tűzvédelmi üzemeltetési naplót kell vezetni, melyet a létesítményi tűzvédelmi felelősnek a létesítmény tűzvédelmi irattartójában kell elhelyeznie.

Biztonsági jelek

32. §

(1) A létesítményi tűzvédelmi felelősök kötelesek a biztonsági jeleket karbantartani, a világító jelek működését, működőképességét a vonatkozó műszaki követelményben, ezek hiányában a gyártó által előírt rendszerességgel ellenőrizni, azt a tűzvédelmi üzemeltetési naplóban dokumentálni, továbbá a biztonsági jeleket a körülmények változásaiból adódóan vagy elhasználódásuk miatt szükségszerűen cserélni, illetőleg a meglétükről meggyőződni.

(2) Az üzemeltetési naplót a létesítmény tűzvédelmi irattartójában kell tartani.

Beépített tűzjelző berendezések

33. §

(1) Az VG 18 N. Zrt. épületeiben üzemelő beépített tűzjelző berendezéseket félévente, és évente (naptári határnapokkal) kötelező jogosult személy által felülvizsgáltatni, és karbantartatni.

(2) A felülvizsgálatok, karbantartások esedékességét a létesítményi tűzvédelmi felelős felügyeli, és jelzi a jogosult felülvizsgálónak.

(3) Az VG 18 N. Zrt. épületeiben üzemelő beépített tűzjelző berendezés központja (távkijelző, távkezelő egység) felügyeletével és kezelésével megbízott személy a berendezés működésének vizsgálata kapcsán naponta ellenőrzi, hogy

a) ha a rendszer nincs nyugalmi helyzetben, akkor a kijelzett hibát az üzemeltetési naplóba bejegyezték-e, és, ha a hiba szakképzett beavatkozást igényel - nem a hálózat időleges kimaradásáról van szó -, értesítették-e a karbantartót,

b) az előző nap bejegyzett hibára történt-e megfelelő intézkedés.

MC

c) a rendszer meghibásodása esetén,

d) a rendszer változtatása esetén,

e) hosszú üzemszünet után, vagy

f) új karbantartóval kötött szerződés után.

A beépített tűzjelző berendezés fenti ellenőrzéseit a rendszeresített tűzvédelmi üzemeltetési naplóban kell vezetni! Az üzemeltetési napló tartalmazza:

a) a berendezés főbb adatait,

b) a kezelők nevét,

c) az üzemeltetői ellenőrzések időpontját és megállapításait,

d) azt, hogy a karbantartás milyen specifikáció alapján történt,

e) az észlelt és kijavított hibákat,

f) a beépített tűzjelző és beépített tűzoltó berendezés működésbe lépését és okát, valamint a meghibásodás időpontját (óra, perc),

g) a ki- és bekapcsolás időpontjait (nap, óra, perc) és

h) az ellenőrzést, karbantartást végző szervezet, személy nevét, aláírását, elérhetőségét.

A naplót az utolsó bejegyzéstől számított legalább öt évig meg kell őrizni.

Föld alatti és feletti tűzcsapok, tűzoltó vízforrások

(1) Az VG 18 N. Zrt. létesítményei saját telken létesített földalatti, vagy földfeletti tűzcsapjait, oltóvíztároló medencéit erre jogosultsággal rendelkező szakemberrel, szervezettel rendszeresen kell felülvizsgáltatni.

(2) A felülvizsgálatok, karbantartások esedékességét a létesítményi tűzvédelmi felelős felügyeli, és jelzi.

(3) A tűzoltó vízforrásokról nyilvántartást kell vezetnie a karbantartó, felülvizsgáló személynek, szervezetnek az alábbi tartalommal, melyet szintén a létesítmény tűzvédelmi irattartójában kell elhelyezni.

a) a tűzoltóvízforrás egyértelmű azonosítását,

b) a felülvizsgálat időpontját,

c) a felülvizsgálatot végző nevét, szakvizsga-bizonyítványának számát és

d) a felülvizsgálat megnevezését és megállapításait

(4) A tűzcsapokat a vonatkozó műszaki követelmény szerint - jól láthatóan - kell jelölni.

VI. FEJEZET
ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

Tűzveszélyes tevékenység[6]

36. §

(1) Az VG 18 N. Zrt. létesítményeinek területén tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet, vagy robbanást okozhat.

---

6 A tűzveszélyes tevékenység minden olyan tevékenység, amely a környezetében lévő éghető anyag gyulladási hőmérsékletet, lobbanáspontját meghaladó hőmérsékletet és/vagy nyílt lánggal, izzással, parázslással, szikrázással jár

(15) A helyiség födém- és faláttöréseit, továbbá több szinten áthaladó csövezetékek nyílásait tűzgátló anyaggal és hézagmentesen le kell zárni.

(16) Éghető anyagú padozattal burkolt helyiségben a padozatot az éghető hulladéktól fel kell takarítani és locsolni.

(17) Éghető anyagot a munkavégzés 5 (öt) méteres körzetéből el kell távolítani, ha az nem lehetséges, vizes ponyvával történő letakarással kell védeni a szikraszóródás ellen.

(18) A szikraszóródás megakadályozás céljából, tűzbiztos anyagból (vaslemez) védőfalat kell létesíteni. Indokolt esetben tűzvédelmi felügyeletről kell gondoskodni.

(19) Tilos az oxigénpalackot zsíros, olajos kézzel, ronggyal kezelni, valamint a palackok szerelvényezéskor dohányozni és nyílt lángot használni. Gázpalackot feldőlés ellen rögzíteni kell.

(20) Forrasztásnál biztosítani kell, hogy a páka a hőátadással, hősugárzással ne legyen gyújtóforrás.

(21) Izzó pákát vagy felhevült pákát, továbbá elektromos pákát felügyelet nélkül hagyni, éghető anyagra rátenni nem szabad és csak a teljes lehülés után lehet a tároló helyre tenni.

(22) Tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző, a helyszínt és annak környezetét köteles átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.

(23) A munka befejezését az engedélyt kiadó felé jelezni kell.

VII. FEJEZET
HELYISÉGEK, ÉPÍTMÉNYEK, SZABAD TEREK ESETI TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYAI

Irodák, pénztárak

37. §

(1) A helyiségeket csak rendeltetésüknek megfelelően szabad használni.

(2) A helyiségekben csak a folyamatos tevékenységhez szükséges éghető anyagokat szabad tartani. Túlzsúfoltságot okozni nem szabad.

(3) Irodákban csak a rendeltetés szerint szükséges villamos berendezések használhatóak. Főzőlapok, kávéfőzők használatát mellőzni kell, ezeket a teakonyhákban szabad használni felügyelet mellett, hőszigetelő alátéten.

(4) A helyiségben nem odavaló éghető anyag, vagy éghető folyadék ideiglenes jelleggel sem tárolható.

(5) A műszaki elektromos vagy gázüzemű berendezéseket csak rendeltetésüknek megfelelően, a kezelési, használati utasításban foglaltak szerint szabad használni.

(6) Elektromos vagy gázüzemű berendezés meghibásodása esetén a hiba kijavítását csak illetékes szakember végezheti.

(7) Hibás elektromos vagy gázüzemű berendezés üzemeltetése tilos!

(8) Számítógépek használatának tűzvédelme során a számítógépeket csak felügyelet mellett szabad üzemeltetni. Áramellátásuk a többi villamos hálózattól függetlenített kismegszakítóval ellátott külön áramkörről legyen biztosítva.

(9) Az irodákban a rendszeres takarítást naponta kell elvégezni és a felgyülemlett papír hulladékot a kijelölt helyre el kell távolítani.

kockázatot.

(2) Az irattár területén a dohányzás és nyílt láng használata tilos.

(3) Az irattár területén hősugárzó, rezsó, elektromos fűtőlap és egyéb tűzveszélyes berendezés használata tilos.

(4) Az elektromos és világítóberendezéseket úgy kell üzemeltetni, hogy azok gyújtási veszélyt ne jelenthessenek a környezetükben lévő éghető anyagokra.

(5) Az irattár bejáratánál a tűzveszélyre vonatkozó, valamint tiltó rendelkezéseket tartalmazó - nemzeti szabványnak megfelelő - tűzvédelmi jelzőtáblát kell elhelyezni.

(6) Az irattár helyiségeit tűzveszélyes anyaggal takarítani tilos.

(7) Az irattár bejáratait, közlekedési utjait eltorlaszolni, tárolásra használni még átmenetileg sem szabad. A tárolt iratokat rendezetten kell elhelyezni az irattár területén.

(8) Az irattárak területén éghető folyadékot és gázt még kis mennyiségben is tilos tárolni.

(9) Az irattár területét munkaidő végeztével utolsóként elhagyó dolgozó köteles az elektromos berendezéseket és a világítást áramtalanítani, illetve kikapcsolni és megszüntetni minden olyan körülményt, rendellenességet, amely tűz keletkezéséhez vezethetne. A helyiség ajtaját - a használat vagy munkavégzés kivételével - mindig zárva kell tartani.

(10) Az irattár környezetében 1 db legalább 34A egységtűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket célszerű készenlétben tartani.

Tárgyaló tűzvédelmi szabályai

41. §

(1) A helyiségek csak rendeltetésüknek megfelelően használhatók.

(2) A helyiségekben csak a folyamatos tevékenységhez szükséges éghető anyagokat szabad tartani. Túlzsúfoltságot okozni nem szabad.

(3) A műszaki elektromos vagy gázüzemű berendezéseket csak rendeltetésüknek megfelelően, a kezelési, használati utasításban foglaltak szerint szabad használni.

(4) A teremben használt elektromos oktatási segédeszközöket (projektor, írásvetítő, magnetofon, diavetítő, stb.) használat után ki kell kapcsolni.

(5) A tárgyalást követően az asztalokba beépített berendezéseket azok főkapcsolóinak kikapcsolásával, a mobil eszközöket a hálózati csatlakozó konnektordugó kihúzásával áramtalanítani kell.

(6) A terem ajtaját - amíg emberek tartózkodnak bent - kulccsal bezárni, a közlekedési menekülési útvonalat ideiglenes jelleggel leszűkíteni, vagy eltorlaszolni szigorúan tilos!

(7) A helyiségben tűzveszélyes folyadékot, vagy gázpalackot még átmeneti jelleggel sem szabad tárolni, illetve azt oda bevinni.

Műhelyek

42. §

(1) A helyiségekben használt gépek, berendezések, csak a gyártó vagy forgalmazó által kiadott kezelési, használati és karbantartási utasításban előírtak szerint használhatók.

(2) A technológiában rejlő tűzveszélyeket, ill. azok megelőzésére vonatkozó szabályokat az érintettekkel a tevékenység megkezdése, kifejtése előtt közölni és oktatni szükséges. A

MC

Szerverszoba

45. §

(1) A helyiségek fütésére csak zárt rendszerű központi fütés alkalmazható. Szükség szerinti hűtéséről beépített berendezéssel kell gondoskodni. Kiegészítő fütés alkalmazása tilos.

(2) A villamos berendezéseknek meg kell felelniük a vonatkozó szabvány előírásoknak.

(3) A berendezések karbantartását, javítását csak arra illetékes szakember végezheti.

(4) A berendezések karbantartására, tisztítására kizárólag nem éghető tisztítószert szabad használni.

(5) A helyiségekben a közlekedési és menekülési utakat teljes szélességben szabadon kell hagyni. Azokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.

(6) A teremben csak fedővel ellátott nem éghető anyagú szeméttároló használható, amelyet szükség szerint, de minimum a műszak végén a munka befejezése után ki kell üríteni.

(7) A teremben csak a folyamatos üzemvitelhez szükséges anyagokat szabad tartani.

(8) A keletkezhető tűz oltására géptermenként CO_2-al oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

Gázfogadó (helyiség)

46. §

(1) A helyiség rendeletetését táblával jelölni kell.

(2) A helyiség területén a dohányzás és nyílt láng használata tilos.

(3) A helyiséget csak és kizárólag rendeltetésének megfelelően szabad használni. A gázfogadóba kizárólag az oda beosztott, előírt szakképesítéssel rendelkező és kioktatott személy(ek) léphetnek be és kezelheti(k). Idegen a helyiségben nem tartózkodhat.

(4) Ha a kezelő nem tartózkodik a helyiségben, a helyiség ajtaját állandóan zárva kell tartani. Az ajtóra kívülről ki kell függeszteni a kezelő tartózkodási helyét.

(5) A gázfogadó helyiség szellőzését biztosítani kell. A szellőzőnyílást eltorlaszolni nem szabad és állandóan tisztán kell tartani.

(6) A szabadtéri gázfogadó területét állandóan száraz növényzettől mentesen kell tartani. Az épület falsíkjától 5 (öt) méteres körzetben a területet a száraz gaztól, és közlekedést gátló anyagtól mentesen, tisztán és szabadon kell tartani.

(7) Az önműködő csukószerkezettel ellátott fémajtót állandóan csukva kell tartani, amelyet kitámasztani vagy eltorlaszolni tilos.

(8) A helyiségben éghető, tűzveszélyes anyagokat és éghető, tűzveszélyes folyadékokat (festék, olaj stb.) ideiglenes, átmeneti jelleggel sem szabad elhelyezni.

(9) A gázvezeték csőkötéseinél, a gázcsapnál az esetleg fellépő gázszivárgást nyílt láng használatával ellenőrizni szigorúan tilos.

(10) A gázfogadó szelepének nyitó-záró szerkezetén fel kell tüntetni a nyitási - zárási irányt, és felirattal jelezni kell a szelep rendeltetésének megnevezését is.

(11) A gázfogadó gáz fővezetékének az épületen kívül levő főelzáró szelepének a kulcsát a főelzáró szelep közelében, könnyen hozzáférhető helyen kell tartani, hogy tűz vagy egyéb

MC

kézzel, illetve ezekkel szennyezett ruhában kezelni, és zsíros vagy olajos ruhával tisztítani.

(13) A palackok vagy palackköteg szelepét nem szabad gyors mozdulattal nyitni. A szelep rendeltetésszerű működtetéséhez segédeszközt használni nem szabad.

(14) A palackok üzemeltetése az élet-, a vagyon- és a környezetbiztonságot ne veszélyeztesse.

(15) A palackokat üzemeltetéskor eldőlés ellen biztosítani kell.

(16) A mérgező, maró hatású és/vagy cseppfolyósított gázokat tartalmazó palackokra vonatkozó intézkedéseket a kezelési utasításban kell rögzíteni.

(17) A palackon vagy szerelvényeink környezetében keletkező tűz esetén először az éghető gázt, majd a többi veszélyeztetett palack szelepét haladéktalanul el kell zárni, és a tűz oltását meg kell kezdeni.

(18) Tűz esetén a palackokat a tűzből, illetve a tűzzel veszélyeztetett területről el kell távolítani. Ha ez nem lehetséges, akkor a palackok veszélyes mértékű felmelegedését védett helyről történő folyamatos hűtéssel kell megakadályozni.

(19) Palacktűz és robbanás esetén az üzemeltető a következő szervezeteket köteles értesíteni:

- a tűzoltóságot,
- a területi Műszaki Biztonsági Felügyeletet,
- a töltővállalatot.
- Jelentős anyagi kár és/vagy személyi sérülés, haláleset esetén értesíteni kell:
- a mentőszolgálatot és,
- a rendőrkapitányságot.

(20) A tűzoltóság megérkezésekor tájékoztatást kell adni a palackok jelenlétéről, azok darabszámáról, fajtájáról és elhelyezkedésükről.

(21) A tűzbe került, megégett, felületén felhevült vagy a használat közben egyéb módon sérült palackokat elkülönítetten kell kezelni. Ezekről a palackokról gyári számuk szerint nyilvántartást kell készíteni.

(22) Az üzemeltető a sérült palackokat a töltővállalatnál vagy annak cseretelepén a nyilvántartással és a felvett jegyzőkönyvvel együtt, azokkal egyezően köteles leadni.

Gázpalackok tárolása, raktározása

Általános előírások

(1) Palackokat nem szabad tárolni nehezen megközelíthető, a személyi közlekedést és a mentést akadályozó helyeken, továbbá - talajszint alatti helyiségben, lépcsőkön, lépcsőházakban, folyosókon, szűk udvarokban, átjárókban vagy azok közvetlen környezetében, garázsokban.

(2) A palacktároló padozata vízszintes, egyenletes, csúszásmentes, és megfelelő teherbírású legyen, valamint feleljen meg a vonatkozó tűzvédelmi előírásoknak.

(3) A palacktárolókban tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani a vonatkozó szabályok szerint. (pl. A gázpalack tároló bejáratánál legalább 1 db 55A 233B tűzosztályú porral töltött tűzoltó készüléket kell elhelyezni)

(4) A levegőnél nehezebb és cseppfolyósított gázokat tartalmazó palackok tárolóhelyein.

gázkeveréket szabad használni.

(36) A palackokat gépjárműről kemény, vagy kemény burkolatú talajra, illetve padozatra óvatosan kell leengedni. A rendszeres rakodó területeket, a palack talpgyűrűjét, homorú fenekét nem rongáló rugalmas anyaggal kell burkolni.

A veszélyességi övezet méretei

Gázelvétel		*Gázfajta*							
		a levegőnél könnyebb		*a levegőnél nehezebb*		*a levegőnél könnyebb*		*a levegőnél nehezebb*	
		A veszélyességi övezet mérete (méter)							
		szabadtéren				*zárttéren*			
		magasság h	*sugár r*	*magasság h*	*sugár r*	*magasság h*	*sugár r*	*magasság h*	*sugár r*
Gáz fázisból	*Egyedi palackok, palack-telep vagy palack-köteg 6 palackig*	*1*	*1*	*0,5*	*1*	*2*	*2*	*1*	*2*
	Tároló henger, 6 palack feletti palack-telep vagy palack-köteg	*2*	*2*	*0,5*	*2*	*3*	*3*	*1*	*3*
Folyékonyfázis		*2*	*2*	*0,5*	*3*	*3*	*3*	*a teljes terület*	

Gázpalack tárolás zárt térben

(1) Gázpalackokat épületen belül csak az erre a célra kialakított helyiségben (gázpalacktároló helyiségben) szabad tárolni.

(2) A tárolók folyamatos szellőzését biztosítani kell. A természetes szellőzés elegendő, ha a tároló közvetlenül a szabadba vezető a tároló alapterületének legalább 1/3 át kitevő összkeresztmetszetű szellőzőnyílásokkal van kialakítva. A szellőzőnyílások elhelyezésénél figyelembe kell venni a gázok relatív sűrűségét.

(3) A különböző gázokkal töltött palackokat a következő korlátozásokkal szabad együtt tárolni:

fenekén szabad gurítani.

(3) A palackok szállításához csak olyan teherfelvevő eszközöket szabad használni, amelyek megbízhatóan kizárják a palackok sérülését vagy leesését. A palackot csak olyan elektromágnessel szabad emelni, amely olyan tartalék áramforrással és automatikus átváltó szerkezettel van kialakítva, amellyel a biztonságos emelés feltételei a tápfeszültség kimaradásakor is változatlanok maradnak.

(4) Ha a gépjármű szállítmánya a szállítás közben is folyamatos gázellátást igényel, akkor a palackot védetten, rögzített állapotban, felszerelt nyomáscsökkentővel és nyitott szeleppel szabad használni. A gázigény megszűnése esetén a palackszelepet el kell zárni.

A gépjárművön való szállításkor

(1) a gépjármű tiszta legyen,

(2) a gépjármű ugyanazon részében, ahol a palackokat szállítják, olajat, zsírt vagy más tűzveszélyes, vagy robbanásveszélyes osztályú anyagot nem szabad szállítani,

(3) a palackokat elmozdulás ellen rögzíteni kell lehetőleg hossztengelyével a gépjármű menetirányára merőlegesen,

(4) a palackok rögzítése biztonságos, és könnyen oldható legyen,

(5) a palackokat úgy kell rögzíteni, hogy sem egymáshoz, sem más tárgyhoz ne ütődhessenek,

(5) a palackokat a nap sugárzó hőjétől óvni kell,

(6) a gépjárművet a vonatkozó veszélyre utaló felirattal kell ellátni,

(7) a veszélyes gázokat tartalmazó palackokat a rakodótérrel közös légterű vezetőfülkéjű gépjárművön szállítani nem szabad,

(8) tömegközlekedési eszközön palackot szállítani nem szabad,

(9) palackot szállító járművet közterületen felügyelet nélkül hagyni nem szabad.

Gázkazánház

48. §

(1) A gázkazán helyiségében a dohányzás és a nyílt láng használata tilos.

(2) Tűzveszélyes tevékenységet csak külön írásos engedéllyel szabad végezni.

(3) A helyiségben az üzemeltetéshez nem szükséges éghető anyagok, valamint robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó éghető folyadékot még átmenetileg, ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni.

(4) A kazánház üzemen kívül helyezésekor pl. fűtési idény befejezésekor stb. a villamos berendezéseket és egyéb készülékeket ki kell kapcsolni. A gáz főelzárót el kell zárni.

(5) Csak engedélyezett típusú, szabványos és megfelelően ellenőrzött, kifogástalan műszaki állapotban lévő berendezést szabad használni, a Kazánbiztonsági Szabályzat részét képező kezelési és karbantartási utasítás előírásai szerint. A kezelési utasítást a helyiségben ki kell függeszteni.

(6) A gázkazánházban üzemelő tüzelő-fűtő berendezések teljesítményének függvényében az alábbi tűzoltó készülék mennyiséget kell készenlétben tartani

- 233 - 580 kW összes hő-teljesítményhez 2 db 12 kg-os,

MC

A helyiség ajtajára kívülről „Idegeneknek belépni tilos!" feliratú táblát kell kifüggeszteni.

(9) A berendezéseket a kiadott kezelési utasításnak megfelelően szabad üzemeltetni. Hibás, vagy bizonytalanul üzemelő berendezést feszültség alá helyezni vagy meghibásodott részt áthidalni tilos.

Szociális helyiségek (mosdó, fürdő, zuhanyzó, WC, és előterei, mosogatók)

51. §

(1) A műszaki elektromos vagy gázüzemű berendezéseket csak rendeltetésüknek megfelelően, a kezelési, használati utasításban foglaltak szerint szabad használni.

(2) Az elektromos és gázüzemű berendezéseket meghibásodás esetén azonnal javítani kell.

(3) Elektromos és gázüzemű berendezések javítását csak illetékes szakember végezheti a vonatkozó előírások szigorú betartása mellett.

(4) Használat után a helyiségek áramtalanítását el kell végezni.

(5) A helyiségekben a közlekedő utakat állandóan szabadon kell hagyni. Azokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.

Felvonókra, liftekre, liftelőtérre vonatkozó tűzvédelmi előírások

52. §

(1) Azokban dohányozni, nyílt lángot használni tilos. Az ilyen tilalmat megfelelő táblával jelölni kell.

(2) Az előírt időszakos biztonsági és egyéb felülvizsgálatokat, karbantartásokat el kell végezni.

(3) A kezelési utasítást jól láthatóan ki kell függeszteni.

(4) Tűz esetén a lifteket használni - kivéve a biztonsági felvonót - tilos!

Étkező, teakonyha, konyha, büfé

53. §

(1) Az étkezőben a székeket, asztalokat úgy kell elhelyezni, hogy a kijáratok és a vészkijárat felé a szükséges közlekedési útvonal szélesség szabadon maradjon.

(2) Csak szabványos és hibátlan, a helyiség tűzveszélyességi osztályának megfelelő villamos berendezés használható. Javításukat csak illetékes szakember végezheti.

(3) A helyiségben elhelyezett készülékeket a gyártó, vagy a forgalmazó által kibocsátott, kezelési és karbantartási utasítás szerint kell használni és karbantartani. A kezelési utasítást a helyiségben ki kell függeszteni.

(4) Ügyelni kell az étkezési zsírok és olajok elfolyására, elcsepegésére. Az elcsepegett, szétfolyt zsiradékot azonnal fel kell törölni. Az így keletkezett zsírral, olajjal átitatott hulladékot szükség szerint, de minimum a műszak végén, erre a célra kijelölt gyűjtőhelyre el kell szállítani.

(5) A konyhában tűzveszélyes folyadékot tárolni tilos! (Kivétel a napi felhasználáshoz elengedhetetlenül szükséges mennyiségű zsír, olaj).

(6) Zsírt, olajt a tűzhelyek felett vagy azok közelében edényből edénybe önteni nem

jármü üzemeltetése során arról, hogy annak rendeltetésszerü használata esetén tüz vagy robbanás ne keletkezzen. A járműre vonatkozó tüzvédelmi szabályok megtartásáért az üzemben tartó, illetőleg a jármű vezetője a felelős.

(2) Gépjárműtároló helyiségben, vagy tároló helyen éghető folyadékot, éghető gázt - a gépjárműbe épített üzemanyagtartály kivételével - tárolni nem szabad. Ezeken a helyeken tilos üzemanyagot, éghető folyadékot, gázt lefejteni, a gépjárművet üzemanyaggal feltölteni és tüzveszéllyel járó tevékenységet végezni.

(3) A garázsban a gépkocsit úgy kell elhelyezni, hogy tüz esetén könnyen és gyorsan biztonságos helyre lehessen távolítani. A járművek eleje a kijárat felé nézzen.

(4) A jármü és a fal között olyan távolságot kell biztosítani, hogy az egyik oldalon teljes szélességben az ajtók nyithatók legyenek.

(5) A gépjárműtárolóban olyan gépjárművet elhelyezni nem szabad, amelyből az üzemanyag folyik vagy csepeg.

(6) A műszaki hibás jármü motorjából lecsöpögött éghető folyadékot azonnal fel kell takarítani.

(7) Garázsban csak az arra kijelölt helyen, illetőleg helyiségben történhet az akkumulátor töltése.

(8) A tároló-garázs területén dohányozni és nyílt lángot használni tilos.

(9) A hibás vagy lemerült akkumulátorból savat, lúgot csatornába vagy bármely más helyre kiönteni tilos.

Öltözők, sportöltözők, ruhatárak tüzvédelmi szabályai

57. §

(1) Az öltöző és ruhatár területén dohányozni, és nyílt lángot használni tilos. Ezt a tilalmat megfelelő táblával, jól láthatóan jelölni kell.

(2) Az öltözőszekrényeket, ill. a fogasokat úgy kell elhelyezni, hogy megfelelő széles közlekedési út mindenkor biztosított legyen.

(3) A szekrényekben tüzveszélyes folyadékot, vagy ilyen anyaggal szennyezett ruhát tárolni nem szabad.

(4) Fütőtestre, elektromos berendezésre éghető anyagot (pl. ruhát) rakni tilos.

(5) A helyiségben túlzsúfoltságot okozni tilos!

(6) A helyiségben éghető folyadék használata - takarítás céljából is - tilos!

A vendégforgalmi területekre (pl. Uszoda tér) tüzvédelmi szabályai

58. §

(1) A nézőtér eseti rendezvényre történő berendezése során az alábbiak figyelembevételével ki kell kérni tüzvédelmi szakember véleményét!

(2) A közlekedési- és menekülési utak eltorlaszolása, azokon anyagtárolás TILOS!

(3) A homlokzati nyílászárók eltorlaszolása TILOS!

(4) Villamos berendezések, világítótestek használati utasításában meghatározott körzetében éghető anyagot elhelyezni tilos!

(5) A helyiség takarításáról, a keletkezett hulladék összegyüjtéséről és eltávolításáról a

(14) A munkahely elhagyása előtt az elzáró szerelvények állapotáról, a veszélyes hely bezárásáról gondoskodni kell.

Üzletek tűzvédelmi szabályai

60. §

(1) Az üzletekben forgalmazott áruk tárolása, elhelyezése során is figyelembe kell venni a raktározás tárolás szabályait.

(2) Az áruk polcokon való elhelyezése során figyelembe kell venni, hogy a hő termelő villamos berendezés, lámpatest és az éghető anyag között olyan távolságot kell tartani, hogy az a környezetére gyújtásveszélyt ne jelentsen.

(3) A hő fejlődéssel járó elektromos fogyasztók használatára írásbeli engedélyt csak a munkahelyi vezetők adhatnak.

(4) A keletkezett hulladékokat, nem éghető anyagú gyűjtőedényben, fedéllel ellátva kell összegyűjteni. Szükség szerint, de legalább naponta egyszer, a munkaidő végén el kell szállítani.

(5) A raktártérben csak az oda beosztott dolgozók tartózkodhatnak.

(6) A közlekedési utakat, elektromos főkapcsolókat, tűzvédelmi eszközöket berendezéseket eltorlaszolni, eltakarni, még időszakosan sem lehet.

(7) A tűz oltására alkalmas kézi tűzoltó készüléket kell állandó jelleggel, jól látható helyen készenlétben tartani. Eltávolítani, a keletkezhető rendeltetésétől eltérően más célra használni tilos.

(8) A menekülési útvonalakat megvilágító, jelölő irányfény lámpatesteket, utánvilágító biztonsági jeleket eltakarni, láthatóságukat akadályozni nem szabad.

Éghetőfolyadék tartályos tároló, töltő-lefejtő telep tűzvédelmi szabályai

61. §

(1) Az éghető tartályos tároló; töltő; lefejtő területeken a vonatkozó műszaki követelményeket be kell tartani.

(9) A berendezéseken javítást, karbantartást csak az arra kiképzett személyek végezhetnek.

(10) A dohányzás és nyílt láng használatát tiltó, a tűzveszélyességi osztályra figyelmeztető táblákat jól látható módon ki kell helyezni a kerítésen.

(11) Ha robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag robbanásveszélyes állapotban fordul elő a helyiségben, olyan ruha, lábbeli és eszköz nem használható, amely gyújtási veszélyt jelenthet.

(12) Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiségbe vagy szabadtérbe, gyújtóeszközt, gyújtóforrást bevinni csak az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre jogosító, írásban meghatározott feltételek alapján szabad.

(13) Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagokat feldolgozó, tároló helyiségben,

legalább 40 nappal értesíteni kell a tűzvédelmi szolgáltatót.

(3) Kiemelt figyelmet kell fordítani az VG 18 N. Zrt. területén a menekülési útvonalak, biztonsági berendezések (tűzoltó készülékek, áramtalanítási lehetőségek, tűzjelzők, tűzcsapok, stb.) ajtók-ajtónyílások megközelíthetőségére, szabadon hagyására. Ezeket eltorlaszolni, a hozzáférést megakadályozni még átmenetileg sem szabad.

(4) A rendezvény területén az építés és bontás során építési elemeket feldolgozni, méretre szabni, gyalulni, csiszolni, lakkozni stb., fafeldolgozó és robbanómotoros gépet, hegesztő-berendezést, robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot használni nem szabad.

(5) A rendezvény építése, üzemeltetése, bontása során keletkezett hulladékok folyamatos eltávolításáról a kivitelező, kiállító, bontást végző köteles gondoskodni.

(6) Építési tevékenységgel járó rendezvényeknél az építési tervek M = 1 : 100 méretarányban a kiviteli tervnek megfelelő részletességgel és mellékletekkel (elrendezési rajz, alkalmazott installáció, építési, villamos terv, műszaki és tűzvédelmi leírás, szükség esetén kiürítés számítás, statikai terv stb.) készüljenek, és azokat 2 példányban, az építés tervezett megkezdése előtt legalább 5 munkanappal le kell adni a tűzvédelmi felelősnek, és a létesítmény, szervezeti egység vezetőjének. A rendezvényt az illetékes vezető engedélyezi.

(7) A rendezvény elektromos ellátási rendszerének (vezetékek, elosztók, kapcsolók, fogyasztó berendezések stb.) érintésvédelmi felülvizsgálatát a kivitelező köteles a rendezvény megnyitására elvégezni, elvégeztetni, valamint a tűzvédelmi szabványosságról nyilatkozatot adni.

(8) A rendezvények televíziós közvetítése során betartandó tűzvédelmi szabályok: a közvetítés vagy felvétel előkészítése, lefolytatása, a visszaszerelés során a tűzvédelmi használati szabályok betartásáért, a közreműködő személyek tűzvédelmi oktatásáért és megtartásáért a közvetítés, vagy felvétel vezetője teljes felelősséggel tartozik. A kamerák, lámpák, kábelek és egyéb eszközök elhelyezésénél ügyelni kell arra, hogy a közlekedési (tűz esetén menekülési) útvonalakat eltorlaszolni, leszűkíteni még átmenetileg sem szabad. Ettől eltérni csak akkor szabad, ha állandó és kioktatott műszaki személyzettel a teljes közlekedési útszélesség 10 másodpercen belül teljes mértékben szabaddá tehető.

(9) A rendezvények felelős vezetője az irányítása alá tartozó területen a tűzvédelmi használati szabályok maradéktalan betartásáért, az irányítása alá tartozó személyek tűzvédelmi oktatásának megtartásáért teljes felelősséggel tartozik.

(10) A zenés, táncos rendezvények biztonságosabbá tételére vonatkozó kormányrendelet hatálya alá nem tartozó rendezvény felelős vezetője, szervezője a rendezvényre vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket köteles írásban meghatározni és azt a területileg illetékes I. fokú tűzvédelmi hatóságnak a rendezvény időpontja előtt legalább 15 nappal megküldeni. A hatóság felé történő bejelentés és az adatszolgáltatás alá tartozó rendezvények:

- A résztvevők számától függetlenül az oktatási, művelődési és sportlétesítményekben tervezett nem az eredeti rendeltetésnek megfelelő rendezvények, pl.: bemutatók, kiállítások, vásárok, állásbörzék stb.
- Az 500 főnél nagyobb befogadóképességű, nem művelődési és

világítással rendelkező közlekedési és menekülési útvonalakon, külön megvilágítás és a megvilágításhoz tartalék energiaforrás kiépítése nem szükséges.

(4) A szabadtéri rendezvény területének minden pontjáról a kiüríthetőséget - a várható legnagyobb létszámot alapul véve - biztosítani kell oly módon, hogy az adott pont 40 méteres körzetét az ott tartózkodók 4 percen belül maradéktalanul el tudják hagyni. Az egymás mellett elhelyezkedő szabadtéri rendezvények kiüríthetőségét a rendezvények együttes vizsgálatával kell meghatározni, egymásra hatásuk figyelembevételével.

(5) Menekülésre nem vehető figyelembe 25%-nál meredekebb lejtő, emelkedő és olyan terület, amelynek esetében a gyalogos közlekedés lehetősége korlátozott. A szabadtéri rendezvény területén menekülésre figyelembe vett útvonal szabad szélessége legalább 2,5 méter kell, hogy legyen.

(6) Szabadtéri rendezvények menekülésre figyelembe vett útvonalán nyílt lánggal járó megvilágítás nem alkalmazható.

(7) A szabadtéri rendezvény alatt a rendezvény és a helyszín jellegzetességeihez, a résztvevők menekülési képességeihez, valamint a helyszín befogadóképességéhez igazodó számú biztonsági személyzetet, de legalább minden megkezdett 200 fő résztvevőre 1 főt kell biztosítani, melynek meglétéért a rendezvény szervezője felel. Ha a rendezvényen jellemzően menekülésben korlátozott személyek jelenléte várható, akkor a rendezvény alatt minden megkezdett 100 fő résztvevőre legalább 1 fő biztonsági személyzetet kell biztosítani.

(8) Ha a szabadtéri rendezvény területén telepítenek legalább 2 méter képátlóval rendelkező kivetítőt, azon a rendezvény területének menekülésre figyelembe vett útvonalait, biztonsági tájékoztató pontjait be kell mutatni legalább a rendezvény, koncert megkezdése előtt, szünetében és a végén.

(9) A hangosító rendszert és a villamos hálózattól független hangosító eszközöket a pánikhelyzet kialakulásának megakadályozására, a menekülők informálására, mozgásuk irányítására késedelem nélkül alkalmazni kell.

(10) Szabadtéri rendezvény hangosítását úgy kell megoldani, hogy a tervezett - a rendezvényen résztvevők számára kialakított - terület bármely pontján hallható legyen a rendezvény alatt.

(11) A szabadtéri rendezvény megközelítésére és annak területén a tűzvédelmi hatósággal egyeztetett, a tűzoltó gépjárművek közlekedésére alkalmas utat kell biztosítani.

(12) Szabadtéri rendezvényen

a) a színpad védelmére minden megkezdett 50 m^2 után 1 db 34A teljesítményű,

b) az öltözők, raktárak védelmére minden megkezdett 50 m^2 után 1 db 34A teljesítményű,

c) a vendéglátó és kereskedelmi egységek védelmére minden megkezdett 100 m^2 után 1 db 34A, 183B C teljesítményű

tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

(13) A színpad alatt tárolni, raktározni tilos, ott csak a funkció ellátásához legszükségesebb eszközök, berendezések lehetnek, melyek elhelyezésének módjával biztosítani kell a tűzoltó készülékkel történő, késedelem nélküli beavatkozás lehetőségét.

(14) A szabadtéri rendezvény ülőhelyekkel tervezett nézőterén - a padok kivételével - csak

MC

- a tüzet bejelentő személy nevét, beosztását, a jelzésre használt távbeszélő telefonszámát,
- az észlelés pontos idejét,
- amennyiben személyi sérülés történt, a mentőket is értesíteni kell a 104-es hívószámon.

(3) Mindenki köteles a tüz jelzéséhez, a segítségkéréshez a távközlési / híradási eszközét rendelkezésre bocsátani, szükség esetén járművével segítséget nyújtani.

(4) A tüzeset körülményeit tartalmazó bejelentésnek érthetőnek, lehetőleg nyugodt hangnemünek kell lennie és az csak lényeges információkat tartalmazzon.

(5) Kötelezhető a tüzoltással, müszaki mentéssel és ezek jelzésével kapcsolatosan keletkezett költségek megtérítésére az, aki a beavatkozást igénylő eseményt szándékosan okozta, vagy a tüzoltásra, a műszaki mentésre vonatkozó szándékos, megtévesztő jelzést közölt.

Tüzoltás

65. §

(1) A tüzoltásban és a müszaki mentésben, valamint a tüz keletkezési körülményeinek vizsgálatához szükséges adatok megadásában, mindenki köteles ellenszolgáltatás nélkül közremüködni és segíteni a tüzoltás vezető munkáját. Amennyiben szükséges és igény merül fel, az érintett személyek tulajdonukban levő tárgyaikkal, eszközeikkel kötelesek a tüzjelzés és oltás során a kárelhárító tevékenység felszámolásában közremüködni, amelynek esetleges anyagi kihatásait, a kár esemény felszámolása után részére a VG 18 N. Zrt. megtéríti.

(2) A keletkezett kezdeti tüzeket a rendelkezésre álló tüzoltó eszközökkel késedelem nélkül el kell eloltani. Ha életveszély áll fenn, akkor mindenekelött annak elhárítására tett intézkedésnek van elsöbbsége.

(3) Az épületekben tartózkodó minden személy szabadba, vagy védett térbe való menekülésének biztosítása, elősegítése a legfontosabb feladata a VG 18 N. Zrt. dolgozóinak egy tüz esetén. Ennek biztosítására a helyismerettel rendelkező személyeknek kell irányítani a kiürítést az összes tervezett útvonal igénybevételével.

(4) Tüzriadó Tervekben foglaltakat évente legalább 1 alkalommal gyakoroltatni kell. A gyakorlatok megszervezésében közremüködik a létesítményi tüzvédelmi felelös és a tüzvédelmi szolgáltató, a szervezeti egység vezetője.

(5) A tüzoltás céljára rendelkezésre állnak a létesítményben található hordozható tüzoltó készülékek, illetve létesítményenként, és épületenként eltéró módon fali tüzcsapok, föld feletti tüzcsapok. A tüzoltás legáltalánosabb szabályai:

- Kezdeti tüzet elsősorban a rendszeresített tüzoltó készülékkel kell eloltani, de bármely más alkalmas eszközzel, vagy módon az oltást meg kell kísérelni. Kis felületre kiterjedő tüzek oltására az oxigén elvonásán alapuló tüzoltás a legegyszerübb, leghatásosabb, és ez okozza a legkevesebb másodlages károkat. (Pl: teakonyhákban edényzetben fellobbanó égheto folyadék nem éghető fedővel való letakarás, irodák égő szemetes kosarainak, füstölgő monitorainak nagyméretü textiliával való letakarása).
- Elektromos fogyasztó berendezésben keletkezett tüz oltását, - ha a letakarásra

MC

FÜGGELÉKEK

1. számú: Tűzvédelmi ellenőrzési rend
2. számú: Tűzvédelmi oktatási napló
3. számú: Tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágak és munkakörök
4. számú: Tűzvédelmi üzemeltetési napló
5. számú: Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység feltételeinek meghatározása
6. számú: Telephelyek, tűzriadó terv szükségessége

(7) Szabálytalanság észlelése esetén gondoskodni kell annak azonnali megszüntetéséről.

(8) Az ellenőrzést végző csak akkor hajthatja végre a zárást, ha a megelőző ellenőrzés során hiányosságot nem tapasztalt, illetve az észlelt hiányosságot megszüntette.

(9) Ajtózárak, lakatok cseréje esetén a szervezeti egység vezetője által megbízott alkalmazott (általában a portás, vagy a tűzvédelmi megbízott) köteles gondoskodni arról, hogy az új kulcsok tűzvédelmi szempontból megfelelő helyre (pl.: a tűzvédelmi kulcsszekrénybe) kerüljenek.

MC

Nyilvántartás ismétlődő tűzvédelmi oktatásról:

szervezeti egység:	
Szervezeti egység címe:	
Az oktatás helye:	
Az oktatás időpontja:	
Az oktatás időtartama:	
Az oktatást végezte:	

Az oktatás kiterjedt:

- A munkáltató tűzvédelmi szabályzatának és mellékleteinek (függelékeinek) előírásaira,
- a tevékenység tűzveszélyeire,
- a tűz jelzésének módjára, a tűzjelzés legfontosabb tartalmi elemeire,
- tüzeset során tanúsítandó magatartásra, teendőkre,
- tűzoltó készülékek és eszközök használatára,
- a munkavégzés tűzvédelmi használati szabályaira, munka befejeztével végrehajtandó feladatokra, valamint
- a tűzvédelmi szabályok megsértésének következményeire.

Az oktatáson résztvevők az oktatás tartalmát megértették, amelyet az alábbiak szerint aláírásukkal igazolnak:

Munkahely/Részleg:			
Sorszám	**Alkalmazott neve**	**munkaköre**	**aláírása**

kelt: ....., 20.....

oktató

Tűzvédelmi Szabályzat 4. számú függeléke

TŰZVÉDELMI ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ

Az érintett köteles az említett műszaki megoldás üzemeltetői ellenőrzéséről, időszakos felülvizsgálatáról, karbantartásáról az alábbi táblázatban meghatározott módon és gyakorisággal, valamint a javításáról szükség szerint gondoskodni.

érintett műszaki megoldás	üzemeltetői ellenőrzés		időszakos felülvizsgálat		karbantartás	
	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja
[illegible]	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	nincs követelmény		12 hónap (+ 1 hónap), 5 év (+ 2 hónap), 10 év (+ 2 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló
[illegible]	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hét)	Tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
[illegible]	1 nap, 1 hónap, 3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét), 12 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
[illegible]	1 hét, 1 hónap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
[illegible]	1 nap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
[illegible]	1 nap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
[illegible]	nincs követelmény	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló

Az üzemeltetői ellenőrzést végző személy az ellenőrzés során

- vizsgálja az időszakos felülvizsgálat és a karbantartás esedékességét,
- szemrevételezéssel, és ha jogszabály előírja, gyakorlati próbával ellenőrzi az érintett műszaki megoldás működőképességét,
- az ellenőrzés elvégzését, megállapításait az ellenőrzés helyszínén annak időtartama alatt írásban dokumentálja és
- a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és a működésképtelenség megállapítását az üzemeltetőnek az ellenőrzés befejezését követően azonnal írásban jelzi.

Az üzemeltetői ellenőrzés magába foglalja az érintett műszaki megoldás

- kijelölt telepítési, beépítési helyen való elhelyezéséről,
- sértetlen állapotáról,
- észlelhetőségéről és hozzáférhetőségéről,
- működtető eszközének, jelöléseinek, feliratainak észlelhetőségéről és helyességéről,
- működőképessége szempontjából lényeges kijelzők, állapotjelzések alapján a műszaki megoldás állapotáról és
- működőképességét, működését kedvezőtlenül befolyásoló szennyeződés vagy környezeti körülmények jelenlétéről való szemrevételezéses meggyőződést.

A tűzoltó készülék típusa	Alap-karbantartás (tűrési idő: 1 hónap)	Közép-karbantartás (tűrési idő: 2 hónap)	Teljes körű karbantartás (tűrési idő: 2 hónap)	A tűzoltó készülék élettartama
Porral oltó, vizes oltóanyag bázisú habbal és vízzel oltó	1 év	5 és 15 év	10 év	20 év
Törőszeges porral oltó	1 év	15 év	10 év	20 év
Gázzal oltó	1 év	-	10 év	20 év
Valamennyi szén-dioxiddal oltó	1 év	-	10 év	A vonatkozó műszaki követelmény szerint

A készenlétben tartó vagy képviselője rendszeresen, legalább negyedévente ellenőrzi, hogy a tűzoltó készülék

- *az előírt készenléti helyen van-e,*
- *rögzítése biztonságos-e,*
- *látható-e,*
- *magyar nyelvű használati utasítása a tűzoltó készülékkel szemben állva olvasható-e,*
- *használata nem ütközik-e akadályba,*
- *valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszerének jelzése a működési zónában található-e,*
- *hiánytalan szerelvényekkel ellátott-e,*
- *fém vagy műanyag plombája, zárópecsétje, karbantartást igazoló címkéje, a karbantartó szervezet OKF azonosító jele sértetlen-e,*
- *karbantartása esedékes-e,*
- *készenléti helyét jelölő biztonsági jel látható, felismerhető-e és*
- *állapota kifogástalan, üzemszerű-e.*

Ha a készenlétben tartó az ellenőrzés során hiányosságot észlel, gondoskodik annak megszüntetéséről.

A készenlétben tartó gondoskodik a készenlétben tartott tűzoltó készülékeknek a táblázatban meghatározott időközönkénti karbantartásáról, a részben vagy teljesen kiürült, kiürített tűzoltó készülékek újratöltéséről.

A ciklusidők számítása alapkarbantartás esetében a legutolsó karbantartástól, első alapkarbantartás esetén a gyártási vagy végellenőrzési időponttól, közép- és teljes körű karbantartás esetében a tűzoltó készüléken feltüntetett gyártási időponttól történik. Ha gyártási időpontként csak az év van feltüntetve, az adott év január 31., ha a gyártás éve és negyedéve van jelölve, az adott negyedév első hónapjának utolsó napja a gyártási időpont.

* A működésképtelenség észlelését a napló végén lévő „működésképtelenség megállapításai" címszó alatt kell rögzíteni

A tűzoltóvízforrások felülvizsgálata során a felülvizsgálatot végző személy minden esetben megvizsgálja

- a tűzoltó-vízforrások jelzőtábláinak meglétét, adatainak helyességét és épségét,
- az előírt feliratok, jelzések meglétét, olvashatóságát,
- a (szabadtéri) tűzoltóvízforrásoknak az év minden szakában tüzoltógépjárművel történő megközelíthetőségét, a szerelvények hozzáférhetőségét, a szerelvények és a tartozékok rendeltetésszerű használhatóságát,
- a korrózió elleni védelem épségét,

elvégzi

- a vízhálózatról működő tüzoltóvízforrások esetében a hálózat átöblítését a mechanikai szennyeződésektől mentes víz megjelenéséig és
- a korrózióvédelem sérülése esetén az üzemben tartásért felelős szervezet írásbeli értesítését.

A szerelvényszekrények és szerelvényei, tartozékai legalább félévenkénti felülvizsgálatáról és évenként teljes körű felülvizsgálatáról az üzemben tartásért felelős szervezet gondoskodik.

A felülvizsgálat gyakoriságának megállapítása a kérdéses szekrény környezeti körülményei, a tűzveszély és kockázat figyelembevételével történik. A legalább **félévenkénti felülvizsgálat** az általános feladatokon túl kiterjed arra, hogy

- a szerelvényszekrény kielégíti-e a vonatkozó műszaki követelmény előírásait,
- a szerelvényszekrény elhelyezkedése jól láthatóan jelölt-e,
- a fali felfüggesztés esetén a felfüggesztő szilárd és a célnak megfelelő-e,
- a szerelvényszekrény sérülésmentes, ajtaja szabadon nyitható-e,
- az előírt szerelvények, tartozékok megtalálhatók-e,
- a szerelvények, tartozékok rögzítettek-e és
- van-e megfigyelhető hiányosság, korrózió okozta vagy egyéb károsodás akár a szerelvényszekrényen, akár a benne lévő szerelvényeken, tartozékokon.

A **felülvizsgálatot végző személy** ellenőrzi a tárolt szerelvények, tartozékok és a szerelvényszekrény sérülésmentességét, a tartozékként elhelyezett vízzáró lapos tömlőket áthajtogatja, az áthajtogatás során szemrevételezéssel ellenőrzi a tömlő állapotát és a korrodált vagy sérült szerelvényről, tartozékról írásban értesíti az üzemben tartásért felelős szervezetet.

Havonta a következő vizsgálatokat kell elvégezni az üzemeltetőnek:

- *A központi tápforrás kijelzőit - a helyes működés szempontjából - szemrevételezéssel ellenőrizni kell.*
- *Minden lámpatestet és minden belülről megvilágított kijáratjelzőt tartalékvilágítási üzemmódba kell kapcsolni a normálvilágítás tápellátásának szimulált meghibásodásával, annyi időre, amennyi elegendő ahhoz, hogy meg lehessen győződni arról, hogy minden lámpa világít.*
- *A szimulált meghibásodás időtartama legyen elegendő a követelmények ellenőrzéséhez, de ugyanakkor a lehető legkisebbre csökkentse a rendszer elemeinek, pl. a lámpáknak a károsodását.*
- *A vizsgálat időtartama alatt ellenőrizni kell a lámpatestek és jelzések meglétét, tiszta állapotát és helyes működését.*

A vizsgálati idő végén helyre kell állítani az üzemi világítás tápellátását, és ellenőrizni kell valamennyi jelzőlámpát vagy jelzőeszközt abból a célból, hogy meggyőződjünk: jelzik az üzemi tápellátás visszatértét.

TŰZOLTÓSÁGI RADIOEROSITO UZEMELTETESINAPLÓ, NYILVANTARTAS

.....Év

Az ellenőrző vizsgalatokat vegző(k) neve: .....

A felülvizsgáló/karbantartó személy(ek) neve: .....

A rádióerősítő		Felülvizsgálat dátuma (hónap, nap)		*Megjegyzés
Sor száma	Helye	I. félév	II. félév	
2.				
3.				
Vizsgálatot végző/felülvizsgáló aláírása:				

* A működésképtelenség észlelését a napló végén lévő „működésképtelenség megállapításai" címszó alatt kell rögzíteni

Negyedévente szemrevételezéssel ellenőrizni kell, hogy:

- **vésznyitó illetve jelölése látható-e;**
- **megközelítése nincs-e akadályozva;**
- **nincs-e szemmel látható, a működtetést akadályozó sérülése;**
- **a vésznyitó alkalmazásakor a kijárat (útvonal) szabaddá válik-e.**

Az üzemeltetői ellenőrzés során vizsgálni kell, hogy az esedékes ellenőrzés, felülvizsgálat és karbantartás illetve szükséges javítás megtörtént-e. A rendellenes működés, működő képtelenség esetén rendkívüli felülvizsgálatról és a hibák kijavításáról kell gondoskodni.

TŰZGÁTLÓ LEZÁRÁSOK ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ, NYILVÁNTARTÁS

.....ÉV

Az ellenőrző vizsgálatokat végző(k) neve: .....

A felülvizsgáló/karbantartó személy(ek) neve:.

A tűzgátló **nyílászáró**		Az üzemeltetői ellenőrzés napja												Megjegyzés	Felülvizsgálat dátuma (hó,nap)		*Megjegyzés
Sor száma	Helye	Típusa (Ablak, ajtó)	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.		I. félév	II. félév	
1.																		
2.																		
3.																		
4.																		
5.																		
6.																		
7.																		
8.																		
9.																		
10.																		
Vizsgálatot végző/felülvizsgáló aláírása:																		

A tuzgátló **záróelem**			Felülvizsgálat dátuma (hó,nap)		*Megjegyzés
Sor száma	Helye	Típusa	I. félév	II. félév	
1.					
6.					
7.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
Vizsgálatot végző/felülvizsgáló aláírása:					

Az ellenőrzés folyamata:

- a füstelvezető, légutánpótló szerkezet, elszívó, befúvó ventillátor, füstmentes lépcsőház ajtó és önműködő csukó-szerkezete sértetlen-e;
- a füstelvezetőt illetve füstmentesítőt működtető eszköz jelölése felismerhető, hozzáférhető;
- energiaellátása (amennyiben szükséges) biztosított-e.

Az üzemeltetői ellenőrzés során vizsgálni kell, hogy az esedékes ellenőrzés, felülvizsgálat és karbantartás illetve szükséges javítás megtörtént-e. A hő és füstelleni védelem működőképtelenségét okozó hiba (nyitási illetve indítási hiányosság, vezérlési hiányosság, magas vagy alacsony túlnyomás szintje stb.) esetén rendkívüli karbantartásról kell gondoskodni.

BIZTONSÁGI TAPFORRASNAKMINŐSÜLŐ DIZELAGGREGATOR ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ, NYILVÁNTARTÁS

..... ÉV

Az ellenőrző vizsgálatokat végző(k) neve: .....

A felülvizsgáló/karbantartó személy(ek) neve:

A dízelaggregator		Az üzemeltetői ellenőrzés napja						*Megjegyzés	Felülvizsgálat dátuma (hó,nap)	*Megjegyzés
Helye	Típusa	jan.	feb.	már.	ápr.	máj.	jún.		I. félév	
Vizsgálatot végző/felülvizsgáló aláírása:										
		júl.	aug.	szep.	okt.	nov.	dec.		II. félév	
Vizsgálatot végző/felülvizsgáló aláírása:										

* A működésképtelenség ész lelését a napló végén lévő „működésképtelenség megá lapításai" címszó alatt kell rögzíteni

A fentieket az alábbi - a helyi sajátosságoknak megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal egészítem ki (Ezen pont kitöltése akkor szükséges, ha a tevékenységet külső gazdálkodó szerv végzi):.....

A munkát végző(k) nyilatkozata:

Az előzőekben felsorolt előírásokat tudomásul veszem, a munkavégzéshez szükséges berendezést a tevékenység megkezdése előtt ellenőriztem, a tűzoltó készülékek, felszerelések használatát, a tűzjelzés helyi lehetőségét ismerem, a munkavégzés befejezése után a területet tűzvédelmi szempontból leellenőrzöm, a munkavégzés befejezését a feltételeket meghatározó felé jelentem.
Budapest, 201..... év ..... hó ..... nap

munkát végzők aláírása

A felügyeletet ellátó(k) nyilatkozata:

A felsorolt előírásokat tudomásul veszem, a felügyeleti feladataimmal tisztában vagyok, a tűzoltó készülékek, felszerelések használatát és a tűzjelzés helyi lehetőségeit ismerem.
Budapest, 201..... év ..... hó ..... nap

felügyeletet ellátók aláírása

A tevékenység befejezését tudomásul vettem:

Budapest, 201..... év ..... hó ..... nap

feltételeket meghatározó